

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за III квартал 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		21	21	21
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	5,1	33,93	25,4
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,21	23,57	19,9
6	Водородный показатель РН	ед.рН	6,0-9,0	7,57	7,8	7,57
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	2,79	3,34	3,7
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,13	2,57	2,5
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,7	3,14	3,12
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	222	207	204
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	39,5	40,77	38,07
12	Хлориды	мг/дм ³	350	14,6	14,6	14,37
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	0,022	0,021	0,023
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	<0,1	<0,1	<0,1
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	0,340	0,340	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,15	0,81	0,56
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Цп ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	< 0,10	< 0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,31	0,31
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			5,2	5,2
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,4	0,4
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,026		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.

