

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического анализов
природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Сентябрь 2026 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		15	15	15
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	1	1
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	3,9	37,4	26,5
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	1,07	32,4	38,2
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,60	7,80	7,70
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,24	3,60	3,44
8	Щелочность	ммоль/дм ³		1,13	2,40	2,35
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	2,20	2,92	2,97
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	207	200	205
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	22,4	24,6	21,4
12	Хлориды	мг/дм ³	350	15,0	14,9	14,8
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	0,028	0,028	0,026
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	< 0,1	< 0,1	<0,1
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	0,458	0,456	<0,1
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,2	1,19	0,79
17	Медь (Cu ²⁺)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²⁺)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	<0,10	<0,10	<0,10
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,29	0,29
26	Хлоропоглощаемость	мг/дм ³			2,5	2,5
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			4,7	4,7
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,43	0,43
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,025		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Цыпленков Д.С.

Начальник лаборатории

Бурцева Т.И.

