

ПОКАЗАТЕЛИ
микробиологического, токсикологического и органолептического
анализов природной и обработанной воды
РЭУ «ТамГВ»
ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
за Май 2025 год

№ п-п	Показатели качества воды	Ед. изм.	Норматив	Обработанная вода	Казачий Ерик	Кубань
1	Температура	град.		17	17	17
2	Запах при 20 град. и при 60 град.	балл	2	2	2	2
3	Привкус	балл	2	0	0	0
4	Цветность	град.	20	5,5	13,9	15,3
5	Мутность	мг/дм ³	2,6	2,2	23,0	19,2
6	Водородный показатель pH	ед.рН	6,0-9,0	7,4	7,5	6,8
7	Окисляемость	мг/дм ³	5,0	1,22	2,51	2,74
8	Щелочность	ммоль/дм ³		2,2	2,2	2,05
9	Общая жесткость	град. Ж	7,0	3,1	3,15	3,05
10	Сухой остаток	мг/дм ³	1000	225	224	218
11	Сульфаты (SO ₄)	мг/дм ³	500	116	121	107
12	Хлориды	мг/дм ³	350	16,2	16,1	14,3
13	Нитриты (по NO ₂)	мг/дм ³	3,0	<0,024	<0,028	<0,024
14	Нитраты (по NO ₃)	мг/дм ³	45,0	2,75	2,77	2,95
15	Аммиак (по N)	мг/дм ³	2,0	<0,10	<0,10	<0,10
16	Железо (Fe)	мг/дм ³	0,3	0,103	0,296	0,231
17	Медь (Cu ²)	мг/дм ³	1,0	<0,0010	<0,0010	<0,0010
18	Цинк (Zn ²)	мг/дм ³	5,0	<0,010	<0,010	<0,010
19	Алюминий остаточ. (Al)	мг/дм ³	0,5	<0,04	<0,04	<0,04
20	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,1	<0,05	<0,05	<0,05
21	Поверхностно-активные в-ва АПАВ	мг/дм ³	0,5	<0,01	<0,01	<0,01
22	Фенольный индекс	мг/дм ³	0,25	<0,002	<0,002	<0,002
23	Фториды (F)	мг/дм ³	1,2	0,59	< 0,57	<0,56
24	Полиакриламид остаточ.	мг/дм ³	2,0	<0,02		
25	Доза вводимого ПАА	мг/дм ³			0,184	0,184
26	Хлоропоглащаемость	мг/дм ³			2,1	2,1
27	Доза вводимого хлора	мг/дм ³			2,485	2,485
28	Остаточный хлор свободный	мг/дм ³	0,3-0,5	0,5		
29	«-» связанный	мг/дм ³	0,8-1,2	1,2		
30	Доза вводимого Нитрофлок	мг/дм ³			0,145	0,145
31	Остаточный Нитрофлок	мг/дм ³	0,1	0,017		
32	ОКБ, ТКБ	КОЕ	отсутствие	не обнаружено		

Начальник РЭУ «ТамГВ»

Начальник лаборатории

Цыпленков Д.С.

Бурцева Т.И.

